



# 产品认证证书

## 产品碳足迹认证

证书编号: CQC25714468857

发证日期: 2025年04月21日  
有效期至: 2028年04月20日

委托人名称 及注册地址	中天电气技术有限公司 如东县河口镇中天路1号
制造商名称 及注册地址	中天电气技术有限公司 如东县河口镇中天路1号
生产企业名称 及生产地址	中天电气技术有限公司 如东县河口镇中天路1号
产品名称和系列、 规格、型号	低压抽出式开关柜 ZTMNS 主母线: InA=800A, Icw=65kA; 配电母线: Ing=800A, Icw=30kA Un=400V, Ui=1000V; 50Hz; IP42、IP41、IP40、IP31、IP30; 户内型
产品标准和技术要求	ISO 14067:2018; T/JSQA 186-2024; GB/T 24067-2024
认证模式	文件评审+初始现场检查+获证后监督
系统边界	摇篮到大门
数据时间边界	2024年01月01日-2024年12月31日
功能单位或声明单位	声明单位: 型号为 ZTMNS/Un=400V, Ui=1000V, 50Hz 低压抽出式开关柜 1套, 包含进线柜、 ATS柜、馈线柜各1台
每功能单位产品碳足迹数值	7065.16 千克二氧化碳当量
产品各阶段碳排放比例	(见附件)

上述产品符合 CQC56-461264-2024 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE




# 产品认证证书

## 产品碳足迹认证

证书编号: CQC25714468857

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE